

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 02699/2022-OZP11
Č. J.: MUMT 06948/2022
VYŘIZUJE: Bc. Veronika Cápalová
TEL.: 461 353 043
FAX: 461 353 074
E-MAIL: vcapalova@mtrebova.cz
DATUM: 28.02.2022

DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI A STAVEBNÍ POVOLENÍ (veřejná vyhláška)

Výroková část:

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dále jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, v řízení posoudil žádost o vydání povolení k nakládání s vodami a žádost o vydání stavebního povolení, které dne 19.01.2022 podala

Obec Rychnov na Moravě, IČ 00277312, Rychnov na Moravě 63, 569 34 Rychnov na Moravě
(dále jen „stavebník“) na základě plné moci zastoupena společností

LK PROJEKT s. r. o., IČ 04326181, sídlo: ul. 28. října 933/11, 250 88 Čelákovice.

Na základě posouzení vodoprávní úřad **rozhodl takto:**

I. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona stavebníkovi

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami – k vypouštění předčištěných odpadních vod do vodního toku
(dále jen „nakládání s vodami“) v rámci záměru s označením

„Splašková kanalizace a ČOV pro obec Rychnov na Moravě

– Horní Rychnov, Dolní Rychnov“

na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Rychnov na Moravě
Název a identifikátor katastrálního území	Rychnov na Moravě [744093]
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 5003 v k. ú. Rychnov na Moravě
Číselný identifikátor a název dotčeného toku	IDVT 10194329 Rychnovský potok
Říční km dotčeného toku	výustní objekt z ČOV: 0,55
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí povodí	4-10-02-021
Označení útvaru povrchových vod	MOV_0220 - Rychnovský potok od pramene po ústí do toku Moravská Sázava
Záplavové území	ANO – stavba zasahuje do záplavového území řeky Moravská Sázava
Určení místa (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK)	ČOV: 1088761.58; 587249.62 výústní objekt z ČOV: 1088703.24; 587280.05

I.I Podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje rozsah povolení k nakládání s vodami:

Druh nakládání s vodami	vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových
Druh vypouštěných vod (dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci)	08 - odpadní voda
Související vodní dílo	čistírna odpadních vod (dále jen „ČOV“)
Kapacita ČOV	982 EO
Způsob čištění	mechanicko-biologický
<u>Údaje o povoleném množství vypouštěných vod</u>	
Průměrné	1,36 l/s
Maximální	5,32 l/s
Maximální měsíční	5300 m ³ /měsíc
Maximální roční	63 600 tis. m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se bude vypouštět	12

Emisní limity – nejvyšší přípustné hodnoty ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod:

	„p“ - přípustné koncentrace mohou být překročeny nejvýše 2x z 12 stanovených odběrů ročně	„m“ - maximální koncentrace jsou nepřekročitelné
CHSK_{Cr}	75 mg/l	140 mg/l
BSK₅	22 mg/l	30 mg/l
NL	25 mg/l	30 mg/l
N-NH₄⁺	12 mg/l	20 mg/l

Účel nakládání s vodami:

Vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových.

I.II Podle ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona stanovuje podrobnosti měření objemu a jakosti vypouštěných odpadních vod:

Měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Četnost měření objemu	kontinuální měření
Místo a způsob měření objemu	Parschallův žlab
Sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1 – na odtoku z ČOV
Četnost sledování	12 x ročně
Typ vzorků	A - dvouhodinový směsný získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut
Četnost předkládání výsledků měření objemu a jakosti vypouštěných odpadních vod	1 x ročně - výsledky za uplynulý rok vždy do 31. ledna roku následujícího

Způsob sledování jakosti: Znečištění bude měřeno v rozsahu všech výše uvedených ukazatelů, pro které jsou stanoveny emisní limity. Způsob provádění rozborů odebraných vzorků vypouštěných odpadních vod musí být proveden podle příslušných aktuálně platných technických norem.

Splnění povinnosti předkládání výsledků měření objemu a jakosti vypouštěných odpadních vod podle § 38 odst. 6 vodního zákona je nutné provést prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném znění.

I.III Podle ustanovení § 9 odst. 2 vodního zákona stanovuje dobu platnosti povolení k nakládání s vodami:

10 let ode dne nabytí právní moci povolení k nakládání s vodami v tomto rozhodnutí.

**II. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 108 odst. 1 a § 115 stavebního zákona stavebníkovi
vydává stavební povolení**

ke stavbě vodního díla:

**Splašková kanalizace a ČOV pro obec Rychnov na Moravě
– Horní Rychnov, Dolní Rychnov**

(dále jen „stavba“). Čistírna odpadních vod bude na pozemku parc. č. 5002 s připojením na veřejný vodovod na pozemku parc. č. 2994 v katastrálním území Rychnov na Moravě. Jednotlivé kanalizační stoky včetně podružných stok budou na pozemcích st. p. 7/1, 14/1, 16/1, 16/2, 21, 31, 32, 47, 68/1, 68/2, 70, 99/1, 107, 110, 119/2, 120/2, 129, 135, 142, 150, 153, 160, 174, 183, 186, 196, 200, 206, 209, 221/2, 225, 228, 238, 254, 256, 269, 274, 281, 290/1, 290/2, 291, 293/1, 299/1, 309/1, 309/2, 327, parc. č. 99/6, 99/9, 100/1, 100/3, 101/4, 102/1, 102/2, 106, 109, 114, 116, 117, 120/1, 120/3, 121, 182/5, 232/1, 232/2, 237/1, 287, 367/1, 377, 437, 480/2, 484/2, 484/6, 528/2, 528/3, 535/3, 584/1, 585/1, 585/6, 587/1, 589/1, 589/2, 629/3, 631, 637, 638, 666/1, 667/1, 668/4, 671/4, 676/1, 676/6, 717/2, 718, 722, 763/1, 809/1, 809/6, 809/7, 813, 814/2, 859/1, 860/1, 908/1, 909/1, 909/3, 914, 965, 966, 969/1, 972/1, 1029/1, 1030/1, 1030/2, 1030/3, 1030/5, 1034, 1107/1, 1110/5, 1112/2, 1112/6, 1112/8, 1112/9, 1112/10, 1112/11, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1118, 1120/3, 1174/1, 1180/2, 1183, 1184/1, 1185/1, 1185/3, 1230/1, 1230/3, 1230/4, 1230/5, 1235, 1239, 1249/1, 1249/2, 1249/4, 1324/1, 1324/3, 1329, 1387/1, 1388/1, 1389/1, 1443/1, 1449, 1450, 1457/3, 1457/4, 1502/8, 1557/2, 1562/2, 1563/3, 1568/1, 1724/3, 1726/1, 1772/2, 1774, 1776/3, 1781, 1789, 1864/1, 1864/2, 1864/3, 1870/1, 1873, 1875, 1878, 1880, 1883/1, 1883/2, 1930/1, 1931, 1933/1, 1934/1, 1937/1, 1944, 1945, 1948, 2020/2, 2020/3, 2023, 2031/2, 2034/1, 2034/2, 2034/5, 2034/9, 2085, 2086/1, 2086/3, 2094, 2095/1, 2095/2, 2096, 2101/1, 2166/1, 2166/2, 2166/3, 2166/4, 2167/2, 2174/1, 2213/5, 2288/1, 2288/2, 2288/5, 2294/2, 2355/2, 2356/1, 2357/1, 2360/1, 2362/1, 2362/2, 2363/1, 2363/2, 2363/3, 2426, 2427, 2430, 2434, 2435, 2438/4, 2439/1, 2439/2, 2442, 2443, 2446, 2452, 2606, 2614/2, 2620, 2627/1, 2628, 2640, 2644/1, 2680/2, 2685/3, 2737, 2747/17, 2747/20, 2747/23, 2747/24, 2747/25, 2747/26, 2753/1, 2755/1, 2755/5, 2755/8, 2755/10, 2800/3, 2805/2, 2809, 2810/1, 2815/2, 2815/3, 2817, 2826, 2883/1, 2883/2, 2884/4, 2895/1, 2895/3, 2943, 2947/2, 2968/1, 2972, 2974, 2977/1, 2979/14, 2979/27, 2991/1, 2991/2, 3468, 3469/2, 3480, 3483/2, 3491/1, 3491/3, 3497/3, 3503/3, 3503/7, 3504/3, 3508, 3509/1, 3509/3, 3515, 3517/1, 3517/2, 3517/4, 3519/1, 3519/3, 3519/5, 3519/7, 3520/2, 3524/11, 3544, 3554/3, 3554/4, 3554/6, 3554/7, 3554/8, 3555/1, 3577/2, 3577/3, 3577/8, 3577/9, 3581/4, 3584, 3610, 3627, 3635, 3643/2, 3649/2, 3666/1, 3667/4, 3752, 3753/26, 3753/35, 3753/38, 3765/3, 3838, 4078/2, 4086, 4087, 4097, 4099, 4101, 4102, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4114, 4115, 4120, 4121, 4125, 4136, 4139, 4140, 4141, 4146, 4147, 4150, 4151, 4153, 4155, 4156, 4158, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4179, 4180, 4182, 4183, 4184, 4185, 4187, 4188/1, 4188/2, 4191, 4192, 4196, 4202/1, 4202/4, 4204, 4205, 4208, 4211, 4212, 4213, 4214, 4217, 4221, 4222, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232/1, 4233, 4234,

4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4264, 4267, 4269, 4270, 4272, 4280, 4284, 4290, 5001, 5002, 5003, 5005/1, 5005/2, 5011, 5091/1, 5094, 5138, 5140, 5141, 5187, 5188, 5189, 5193/1, 5193/2, 5194, 5238, 5246, 5289, 5291, 5293, 5294, 5358, 5359, 5360, 5361, 5422, 5423, 5425, 5632, 5633, 5634, 5635, 5644, 5693, 5789, 6246, 6248, 6249, 6250, 6251, 6396, 6403, 6404, 6406, 6452, 6453, 6454, 6459, 6523, 6608/1, 6677, 6678/1, 6678/2, 6680, 6980, 7038, 7099, 7354, 7355, 7356, 7361, 7363, 7599 v katastrálním území Rychnov na Moravě v místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Rychnov na Moravě
Název a identifikátor katastrálního území	Rychnov na Moravě [744093]
Číselný identifikátor a název dotčeného toku	IDVT 10194329 Rychnovský potok
Říční km dotčeného toku	výustní objekt z ČOV: 0,55
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí povodí	4-10-02-017, 4-10-02-019, 4-10-02-021, 4-10-02-024
Označení útvaru povrchových vod	MOV_0220 - Rychnovský potok od pramene po ústí do toku Moravská Sázava
Záplavové území	ANO – stavba zasahuje do záplavového území řeky Moravská Sázava
Určení místa (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému S-JTSK)	začátek kanalizace: 1091192.76; 590062.8 ČOV: 1088761.58; 587249.62 výustní objekt z ČOV: 1088703.24; 587280.05

Základní údaje o stavbě a jeho členění:

Stavba oddílné tlakové kanalizace je navržena v zastavěném území obce Rychnov na Moravě v celkové délce 9873 m, materiál PE D40-D125. Trasa je vedena převážně v nezpevněném terénu podél krajské silnice III/36810 a III/36811 a v místních komunikacích.

Provozní budova bude dvoupodlažní objekt na zvýšeném násypu, o vnějších půdorysných rozměrech 14,5 x 10,25 m, napojena novým sjezdem ze silnice. Podzemní část budou tvořit železobetonové nádrže (fekální jímka, zásobník kalu, denitrifikace a nitrifikace ...). Výška podlahy vstupní části ČOV bude výškově umístěna nejméně 0,90 m nad hladinou stoleté vody. Areál čistírny bude oplocený.

Z ČOV bude předčištěná odpadní voda vypouštěna do Rychnovského potoka. V šachtě na odtokovém potrubí (mat. BE DN200 dl. 51,5 m a PP DN200 21,5 m) bude osazena zpětná klapka.

Druh stavby: Novostavba, stavba trvalá. Jedná se o soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 a 9 stavebního zákona.

- Hlavní stavba vodního díla včetně číslování dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci: 445 – čistírna odpadních vod a 441 - kanalizační síť.
- Vedlejší stavby: nadzemní budova nad čistící technologií.

Členění stavby:

SO 1 - ČOV – Jedná se o sdružený objekt ČOV (nadzemní obslužná část a podzemní část s čistící technologií).

SO 02 - SO 03 - Tlaková kanalizace splašková, oddílná - jednotlivé stoky Dolní Rychnov a Horní Rychnov o celkových délkách 5144 m a 4729 m včetně podružných stok o celkových délkách 3063 m (94 ks) a 3596 m (109 ks) a odtokového potrubí až po výust' v Rychnovském potoce.

II.I Podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona stanovuje povinnosti a podmínky, za kterých stavební povolení vydává:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala Ing. Luběna Knapová – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a

krajinného inženýrství (ČKAIT 0008928) v listopadu 2011. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Musí být dodrženy podmínky dotčených orgánů:

- **Podmínky agendy ochrany přírody a krajiny Městského úřadu Moravská Třebová** uvedené v rozhodnutí č. j. MUMT 06723/2022 ze dne 23.02.2022:
 - Kácení dřevin nezbytných pro realizaci stavby bude provedeno v období vegetačního klidu před hnízděním ptáků, tj. od října do března běžného roku.
 - Zařízení staveniště bude umístěno v dostatečné vzdálenosti od koryta vodního toku a dřevin. Nebude zde skladován stavební nebo jiný materiál, ropné ani jiné látky, okolní pozemky nebudou znečišťovány.
 - V případě výskytu invazivních druhů rostlin na narušených plochách bude provedena jejich likvidace.
 - Při realizaci stavby co nejméně zasahovat do vodního toku. Stavební postupy zvolit tak, aby nedocházelo k zakalování vodního prostředí.
 - Použité mechanismy budou v dobrém technickém stavu a zabezpečeny tak, aby případné úniky provozních náplní nekontaminovaly půdu ani povrchové a podzemní vody.
 - Pozemky využívané k potřebě realizace údržby a kácení dřevin uvede zhotovitel do původního stavu.
- **Podmínky vycházející z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová** č. j. MUMT 26536/2018 ze dne 28.08.2018:

Ochrana lesa

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „zákon o lesích“), jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Před započítím prací je žadatel povinen zajistit si souhlas všech vlastníků pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“), v jejichž ochranném pásmu bude stavba realizována (parcel č. 46/6, 5008, 2986/3, 2955/1, 2678/3, 2678/1, 2605/2, 2605/1, 2319/16, 2275, 2319/2, 2319/13, 6762, 6761, 6735 v rámci k. ú. Rychnov na Moravě) a případné jimi stanovené podmínky dodržet.
- Při provádění stavby bude postupováno dle projektové dokumentace a stavebník bude dodržovat ustanovení zákona o lesích zejména ustanovení § 13.
- Na PUPFL nesmí být ukládány žádné stavební materiály.
- Během provádění stavby nesmí na PUPFL dojít k poškození stromů ani jejich kořenových systémů.
- Žadatel (investor) bere na vědomí, že při porušení svých povinností dle ustanovení § 22 zákona o lesích, ponese na své náklady možné riziko poškození stavby, které by mohly v budoucnu způsobit stromy rostoucí na dotčených lesních pozemcích.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon o ZPF“), jsou záměrem dotčeny. Dne 27. 8. 2018 bylo vydáno samostatné závazné stanovisko (souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF) pod č. j. MUMT 26331/2018/OZP8. Požadujeme plnit podmínky uvedeného závazného stanoviska:

- V terénu viditelně označit hranici zájmového území (dle přiloženého zákresu odnětí v mapě katastru nemovitosti) a zajistit její nepřekročení.
- Před zahájením stavby bude provedena oddělená skrývka ornice v plné mocnosti dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ZPF.
- Získaná orniční a podorniční vrstva v množství cca 211,5 m³ (hloubka skrývky 30 cm) bude použita částečně (orniční vrstva) k zúrodnění, popřípadě vyrovnaní terénu na

nevyjímané části pozemku p. č. 5002 v k. ú. Rychnov na Moravě a částečně bude použita (podorníční vrstva) na ohumusování terénních úprav v okolí ČOV.

- Skrytá zemina bude po dobu stavby deponována a zabezpečena na zbývajících částech dotčeného pozemku tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování, rozplavování a zciizování.
- O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy je nutné vést protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.
- Žadatel je povinen v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písmeno e) zákona o ZPF učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

Památková péče

- Stavebník je povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v. v. i. - adresa AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (formulář oznámení: <http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html>).
 - V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
- **Podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích zn. KHSPA 01354/2022/HOK-Sy ze dne 25.02.2022:**
 - V souladu s § 124 stavebního zákona bude stanoven zkušební provoz výše uvedené stavby. V průběhu zkušební provozu bude v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“), § 7 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „zákon 309/2006“), a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, provedeno měření expozice hluku u obsluhy na pracovišti ČOV, výsledky měření budou předloženy KHS před uvedením stavby do trvalého provozu.
 - V průběhu zkušební provozu bude v souladu s § 102 odst. 3 zákoníku práce, § 7 odst. 1 zákona 309/2006 a § 9 a § 10 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, provedeno měření koncentrace škodlivin v pracovním ovzduší a pracovním prostředí u obsluhy na pracovišti ČOV, výsledky měření budou předloženy KHS před uvedením stavby do trvalého provozu.
 - Před užíváním stavby bude doloženo, že všechny použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou odpovídají hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění (včetně výluhových testů na tyto materiály).
 - Před užíváním stavby bude předložen výsledek akreditovaného kráceného rozboru pitné vody odebraný z nové části vodovodu v sociálním zařízení ČOV.

3. **Před započítáním zemních prací stavebník zajistí vytýčení všech podzemních zařízení, nesmí dojít k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení!** Křížení, styk nebo souběh stavby s veškerým podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení musí být odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi. Stavebník musí mít před započítáním zemních prací všechna vyjádření a stanoviska aktualizovaná.

Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou veškerých stávajících sítí a zařízení v místě stavby, s rozsahem ochranných pásem a s podmínkami pro provádění stavební činnosti v ochranných pásmech. Stavebník bude povinen neprodleně oznámit jakékoliv případné poškození stávajících sítí a zařízení jejich provozovateli.

4. Stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a. s. **K ochraně sítí elektronických komunikací se stanovují následující podmínky:**
- Stavebník je povinen dodržet Všeobecné podmínky ochrany SEK, které jsou součástí vyjádření č. j. 520867/22 ze dne 27.01.2022.
 - Křížení a souběh telefonních kabelů s nově budovanou kanalizací bude v souladu s ustanoveními příslušné normy ČSN o prostorovém uspořádání inženýrských sítí.
 - V případě obnažení kabelů nebo optických trubek SEK během stavby bude před záhozem přizván pracovník společnosti CETIN a. s. ke kontrole. Bude proveden zápis z kontroly potvrzený pracovníkem společnosti CETIN a. s.
 - Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK budou prováděny v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability.
5. Stavbou dojde ke střetu se zařízením distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s. **K ochraně energetického zařízení se stanovují následující podmínky** dle vyjádření zn. 001123716924 ze dne 08.02.2022 a zn. 001123717105 ze dne 08.02.2022:
- Ochranné pásmo (dále jen „OP“) dvojitého vrchního vedení WN 110 kV (V1123/1124) činí 12 metrů a dvojitého vrchního vedení WN 110 kV (V1121/1126) činí 15 metrů. Vzdálenost kanalizace, inženýrských sítí a přípojek musí být min. 5 metrů od základů příhradových stožárů vrchních vedení WN 110 kV. Parkování vozidel je možné ve vzdálenosti min. 5 metrů od krajního vodiče vedení WN 110 kV.
 - OP vrchního vedení VN 22 kV (VN2264) činí 7/10 metrů. Vzdálenost kanalizace, inženýrských sítí a přípojek musí být min. 5 metrů od stávajících podpěrných bodů vedení VN 22 kV. Parkování vozidel je možné ve vzdálenosti min. 2 metry od krajního vodiče vedení VN.
 - V OP nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a. s. V OP vrchního vedení VN je zakázána práce s nadměrnými mechanizačními prostředky a vrtnými soupravami.
 - OP venkovních distribučních trafostanic 22/0,4 kV činí 10 metrů.
 - OP podzemního kabelového vedení NN činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu. Požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN k jeho provozování a údržbě. Zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace. V případě poruchy kabelu NN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady. Realizaci stavby nesmí být podzemní kabelové vedení NN a jeho OP dotčeno žádnou stavbou ani základem v zemi. Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. objednáním na lince 800 850 860, Oddělení Sítě Svitavy (dle platného vyjádření/sdělení).
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v OP je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341 -1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k provozovaným částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od částí zařízení NN v provozu, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v OP upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení.
 - Stavbou nesmí být narušeno stávající podzemní kabelové vedení NN, jeho uzemnění a uzemnění nadzemního vedení, statika podpěrných bodů ani jiné energetické zařízení. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „energetický zákon“).
 - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v OP bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
 - Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., je nutné tuto skutečnost bezodkladně nahlásit jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
6. Stavbou dojde ke střetu s trasou distribuční soustavy a technické infrastruktury společnosti GasNet, s. r. o. **Budou dodrženy podmínky** uvedené ve stanovisku zn. 5002538475 ze dne 26.01.2022 **od společnosti GasNet Služby, s. r. o. jako zástupce provozovatele:**
- Budou dodrženy mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, energetický zákon č.458/2000, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu (dále jen „OP“) plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen „PZ“) vč. přesného určení uložení PZ, je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OP PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
- Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/a> v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

Kanalizace

- Křížení a souběh kanalizace s PZ musí být v souladu s ČSN 73 6005, tabulka 1 a 2. Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrisu PZ. Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s. r. o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby). Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV. Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Přípojka NN pro ČOV

- V případě souběhu kabelového vedení s PZ bude u NTL plynovodů min. 40 cm, u STL plynovodů min. 60 cm. Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Řízený protlak

- Při použití bezvýkopových technologií (protlaku), bude v místě startovací a cílové jámy před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být bezvýkopová technologie použita.
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v OP plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno

kolmo od osy plynovodu a přípojek. Požadujeme respektovat průběh a OP PZ. Veškeré stavební práce v OP budou prováděny výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

- Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo OP PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

7. Stavbou dojde ke střetu s trasou vodovodu pro veřejnou potřebu. **Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření VHOS a. s., zn. Ing.Mi/2022/9012794 ze dne 21.01.2022:**

- Odpadní potrubí musí být umístěno tak, aby splňovalo podmínky prostorového umístění dle ČSN 73 6005 (nejmenší dovolená svislá vzdálenost při křížení je od vodovodu, respektive od vodovodních přípojek 0,1 m a jsou vedeny vždy pod vodovodním potrubím, při souběhu 0,6 m).
- Při realizaci stavby (pokládka kanalizačního potrubí) budou dodrženy podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu.
- Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko.
- Dojde-li k odhalení sítí provozovaných VHOS a. s., je nutno provést kontrolu stavu vodovodního potrubí, respektive kontrolu odstupové vzdálenosti při křížení s kanalizačním potrubím, a to za přítomnosti provozovatele (kontaktní osoba ing. Bc. Vykydal - č.tel. 461 357 126) - viz standardy provozovatele vodovodu.

8. **Budou dodrženy podmínky správce povodí a správce dotčeného vodního toku - Povodí Moravy, s. p., zn. PM-4083/2022/5203/Ko ze dne 07.03.2022:**

- Na všech šachtách, které jsou navrženy v záplavovém území toku Moravská Sázava, budou osazeny vodotěsné poklopy.
- Před zahájením stavby, nejpozději však do termínu 30.06.2022, budou správci dotčeného vodního toku, provozu Šumperk (Temenická 52, 787 01 Šumperk, tel.: 583 301 293, mob.: 724 623 873, e-mail: brezina@pmo.cz), k odsouhlasení předloženy situační výkresy (např. podélné řezy a profily) jednotlivých křížení toku, ve kterých bude stanovena kóta horní úrovně opevnění dna převzata z archivovaných projektových dokumentací k jednotlivým úpravám toku uložených na provozu Šumperk. Požadované kóty dna v místech křížení budou uvedeny i v tabulce D 1.1.6.- 4 projektové dokumentace. V dokumentaci budou uvedeny trasy souběhů s vodním tokem, včetně řezů návrhů příp. opevnění aby nedošlo k poškození vodního toku.
- Z důvodu stabilizace koryta vodního toku Rychnovský potok budou v místech křížení kanalizace s otevřeným korytem pomocí protlaku, rovněž opevněny břehy a dno toku stejným způsobem jako u překopu, pokud bude technologie protlaku použita.
- V rámci údržby a správy, musí být správci toku umožněn přístup k vodním tokům. Potrubí kanalizace (vč. přípojek elektřiny, vody apod.) bude pod koryty (zatrubněním) vodních toků a v souběhu s vodním tokem do vzdálenosti 6 m od břehových hran (vč. potrubí výustního objektu) uloženo v chrániče odolné pro pojezd těžké mechanizace o hmotnosti min. 25 t. Toto neplatí v případě, že kanalizace bude uložena pod únosným silničním svrškem.
- Veškeré šachty do vzdálenosti min. 6 m od břehových hran vodních toků budou v celé délce zapuštěny na úroveň stávajícího terénu. Šachty musí být uloženy a uzpůsobeny tak, aby odolaly pojezdu těžké mechanizace o hmotnosti min. 25 t.
- Před prováděním překopů a protlaků bude správce toku vyzván zhotovitelem ke kontrole jednotlivých míst křížení toku. Na místě budou provedeny zhotovitelem sondy, zda se pod nánosy nachází opevnění a následně bude správcem toku určeno, zda se bude

původní opevnění rozebírat a zpětně ukládat, či zda bude překop (protlak) opevněn kamenným záhozem a rovinaninou.

- V místě vybudování nového opevnění vodního toku bude provedeno opevnění z kamenné rovinaniny na záhozovou patku (hloubka min. 80 cm) o hmotnosti kamene 200 – 500 kg. Opevnění bude provedeno v celém profilu lichoběžníkového koryta, na šířku min. 1,5 m na každou stranu od uložení kanalizace. Opevněno bude tedy i dno vodního toku záhozem z lomového kamene o hmotnosti 200 – 500 kg. Opevnění koryta bude mít urovnaný líc a bude výškově a sklonem navazovat na okolní koryto vodního toku. Kameny opevnění budou vyklínovány. Přípojka bude uložena min. 1 m pod dno koryta toku – ne pod nánosy. A bude uložena v chrániče.
- Opevnění výústního objektu z ČOV bude provedeno dle výkresu D 1.1.7. s tím rozdílem, že technické provedení opevnění z lomového kamene bude provedeno dle předchozího bodu tohoto vyjádření.
- Křížení a souběhy kanalizace s vodním tokem budou v terénu trvale vyznačeny příslušnými značnickými.
- Vrchol chrániček, ve kterých má být umístěna kanalizace, bude ve všech místech v min. hloubce 1,0 m pod upraveným resp. neupraveným dnem toků. V případě, že bude zjištěno opevnění dna toku, bude hloubka uložení 1,0 m odvozena od tohoto dna.
- Při křížení kanalizace s vodním tokem musí být vycházeno z normy ČSN 75 2130 „Křížení a souběh vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“, ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ a ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
- Opevnění břehů vodních toků budou ukončena až za břehovými hranami (v místech křížení kanalizace s vodními toky a u výústního objektu). Břehová a dnová opevnění koryt toků budou mít urovnaný líc a budou výškově a sklonem navazovat na původní opevnění a projektovaný stav koryta (tzn. úpravu toku bez nánosů).
- Násyp, na kterém má být umístěna nová ČOV bude začínat v min. vzdálenosti 6 m od břehové hrany vodního toku Rychnovský potok. Oplocení pozemku nové ČOV bude umístěno v min. vzdálenosti 6 m od břehové hrany vodního toku Rychnovský potok.
- Potrubí kanalizace musí být min. do vzdálenosti 6 m od břehových hran toků uloženo v hloubce min. 80 cm. U vodních toků bude v hloubce 30 cm nad kanalizačním potrubím umístěna výstražná fólie.
- Do vzdálenosti 6 m od břehových hran toků nebudou umístovány žádná nadzemní zařízení nebo stavby. Případný zásah do břehových porostů (kácení, výsadba) bude projednán s příslušným orgánem ochrany přírody, vlastníkem pozemku a správcem toku.
- Na stavbu bude zpracován havarijní a povodňový plán. Plán bude schválen příslušným vodoprávním úřadem (MěÚ Moravská Třebová).
- Stavbou ani jejím provozováním nesmí dojít k poškození zatrubnění vodních toků a propustků. V rámci přípravy stavby musí být přijata taková opatření, která eliminují možnost vzniku škod na zatrubnění, resp. propustcích. Zejména musí být zachována dostatečná vzdálenost mezi potrubími kanalizace a toků v místě křížení. Bude volena vhodná výplň prostoru mezi potrubími.
- V korytech toků nesmí být umístovány šachty ani souběhy s kanalizací. Stavbou nesmí být snížena stávající kapacita koryt vodních toků. Při realizaci stavby, zejména v případě protlaků (výkop startovacích šachet apod.), výkopů v souběhu s vodními toky a opevňování dna nad kříženími, nesmí dojít k poškození koryta toků.
- Správci vodního toku provozu Šumperk budou předány k archivaci výkresy skutečného provedení stavby v návaznosti na Bpv a JTSK.
- Započítí stavby bude min. 5 dní předem oznámeno správci toku, provozu Šumperk. Práce na opevnění koryta toku v průběhu stavby musí být správcem toku předem odsouhlaseny. Stejně tak provedení každého přechodu vodního toku bude protokolárně odsouhlaseno. V případě, že se budou kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem dotýkat chráněných zájmů správce toku a povodí (křížení toku, vzdálenost do 6 m od břehové

hrany toku apod.), musí být jejich realizace předem projednána se správcem toku – provozem Šumperk.

9. Realizace stavby bude organizovaná tak, aby k jednotlivým domům byl možný příjezd vozu rychlé lékařské pomoci a aby do domů byl možný vstup pro osoby s omezenou pohyblivostí.
10. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení provádění stavby.
11. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán dodatečně. Název a kontakty na realizační firmu, která bude stavbu provádět, budou vodoprávnímu úřadu oznámeny, jakmile budou známy.
12. V souladu s § 115 odst. 2 a § 124 odst. 1 stavebního zákona na základě požadavku dotčeného orgánu - Krajské hygienické stanice Pardubického kraje před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude ze strany vlastníka kanalizace požádáno o zkušební provoz pro ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby.
13. Podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu kanalizace je vlastník kanalizace povinen vodoprávnímu úřadu předložit ke schválení kanalizační řád.
14. Po provedení zkušebního provozu bude možné stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona požádá vodoprávní úřad Moravská Třebová.
Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Nezbytnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude:
 - Grafické znázornění naměřeného spádu potrubí splaškové kanalizace a jeho srovnání se spádem naprojektovaným.
 - Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje k užívání stavby vodovodní přípojky.
 - V případě dotčení kabelů nebo optických trubek sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a. s. bude předložen zápis o kontrole zařízení potvrzený pracovníkem CETIN a. s.
 - V případě dotčení plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek během stavby bude předložen zápis o kontrole těchto zařízení potvrzený pracovníkem provozovatele plynárenských zařízení (GasNet, s. r. o.).
 - Potvrzení od VHOS a. s. (útvár TEC) o předání digitálního zaměření skutečného provedení stavby pro jeho záznam do evidence technické infrastruktury.
 - Souhlas od Povodí Moravy s. p. s provedením prací v korytě vodního toku.
 - Průběžná evidence odpadů.
 - Písemná dohoda upravující vzájemná práva a povinnosti pro kvalitní a plynulé provozování kanalizace podle § 8 zákona o vodovodech a kanalizacích.
16. Účel stavby vodního díla: Stavba kanalizace bude sloužit k odvádění odpadních vod od jednotlivých nemovitostí do čistírny odpadních vod, kde bude probíhat jejich čištění a následné vypouštění do vod povrchových.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na něhož se vztahují uvedená práva a povinnosti, s právem odvolání proti hlavním i vedlejším výrokům tohoto rozhodnutí:

- stavebník: Obec Rychnov na Moravě, Rychnov na Moravě 63, 569 34 Rychnov na Moravě.

Odůvodnění:

Dne 19.01.2022 podal stavebník žádost o vydání povolení k nakládání s vodami a žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Byly doloženy všechny předepsané náležitosti podle § 6 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech

předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění. Uvedeným dnem tedy bylo zahájeno společné řízení podle § 115 odst. 12 vodního zákona ve věci vydání povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a stavebního povolení podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 108 odst. 1 a § 115 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:

Okruh účastníků řízení o vydání povolení k nakládání s vodami není ve vodním zákoně taxativně vymezen. Stanovení okruhu účastníků řízení se tak řídí obecnou právní úpravou v § 27 správního řádu s přihlédnutím k § 115 vodního zákona.

Účastníkem řízení s právem odvolání proti výroku č. I. o vydání povolení k nakládání s vodami a všech jeho vedlejších výroků je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je stavebník - Obec Rychnov na Moravě, současně je účastníkem podle § 115 odst. 4 vodního zákona. Dále podle § 27 odst. 3 správního řádu a podle § 115 odst. 5 vodního zákona je účastníkem správce dotčeného vodního toku - Povodí Moravy s. p.

Účastníkem řízení s právem odvolání proti výroku č. II. o vydání stavebního povolení a všech jeho vedlejších výroků je podle § 109 písm. a) stavebního zákona stavebník - Obec Rychnov na Moravě, současně je účastníkem podle § 115 odst. 4 vodního zákona. Podle § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníky správci dotčených sítí - CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, VHOS, a. s. Podle § 27 odst. 3 správního řádu a podle § 115 odst. 5 vodního zákona je účastníkem správce dotčeného vodního toku - Povodí Moravy s. p. Dále jsou podle § 109 písm. c) – f) stavebního zákona účastníky řízení vlastníci stavbou dotčených pozemků, vlastníci dotčených jiných staveb, vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, které mohou být stavbou dotčeny a každý, kdo má k dotčeným pozemkům nebo stavbám věcné břemeno, které může být přímo dotčeno – viz. jmenný seznam v rozdělovníku níže.

Vodoprávní úřad neneviduje žádné občanské sdružení, které by podle § 115 odst. 6 vodního zákona žádalo o to být informováno o zahajovaných správních řízeních tohoto typu v řešeném území. Žádné občanské sdružení tedy o zahajovaném správním řízení informováno nebylo.

Vodoprávní úřad oznámil opatřením č. j. MUMT 02716/2022 ze dne 21.01.2022 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jedná se o společné řízení dle § 115 odst. 12 vodního zákona, resp. § 140 odst. 2 správního řádu.

Zákon v tomto případě nestanoví povinnost nařízení ústního jednání a ústní jednání nebylo ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 21.02.2022 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona podle § 112 odst. 2 stavebního zákona a podle § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto.

Vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko, a že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Dále vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti účastníkům sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 25.02.2022.

Podklady rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů:

- Projektovou dokumentaci vypracovala Ing. Luběna Knapová – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0008928) v listopadu 2011.
- Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí spis. zn. S MUMT 25253/2019, č. j. MUMT 26496/2020 ze dne 08.09.2020.
- Souhlas obecného stavebního úřadu Městského úřadu Moravská Třebová č. j. MUMT 06658/2022 ze dne 22.02.2022 – souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová č. j. MUMT 26536/2018 ze dne 28.08.2018.

- Závazné stanovisko agendy ochrany přírody a krajiny Městského úřadu Moravská Třebová v rozhodnutí č. j. MUMT 06723/2022 ze dne 23.02.2022.
- Stanovisko agendy odpadového hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová ze dne 02.03.2022.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích zn. KHSPA 01354/2022/HOK-Sy ze dne 25.02.2022.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., č. j. 520867/22 ze dne 27.01.2022,
- Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001123716924 ze dne 08.02.2022 a zn. 001123717105 ze dne 08.02.2022.
- Stanovisko GasNet Služby, s. r. o. jako zástupce provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury zn. 5002538475 ze dne 26.01.2022.
- Vyjádření od VHOS a.s. zn. Ing.Mi/2022/9012794 ze dne 21.01.2022.
- Závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, spis. zn. 124548/2022-7460-OÚZ-BR, SpMO 7740/2022-7460-4 ze dne 31.01.2022.
- Vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje zn. SUSPK/796/2022 ze dne 25.01.2022.
- Stanovisko správce povodí a správce dotčeného vodního toku - Povodí Moravy, s. p., zn. PM-4083/2022/5203/Ko ze dne 07.03.2022:

Vodoprávní úřad zahrnul podmínky předložených stanovisek do podmínek rozhodnutí.

Posouzení žádosti o stavební povolení:

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona přezkoumal podané žádosti a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil, že

- a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím,
- b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- c) je zajištěn příjezd ke stavbě,
- d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Vodoprávní úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Posouzení žádosti o povolení k nakládání s vodami:

Vodoprávní úřad vycházel při posuzování žádosti ze všech platných právních předpisů, týkajících se vodního hospodářství. Jedním ze základních předpisů pro povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových je nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění (dále jen „nařízení vlády č. 401/2015“). Navržené hodnoty znečištění jsou shodné s dosažitelnými hodnotami koncentrací pro jednotlivé ukazatele znečištění při použití nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod uvedené příloze č. 7 nařízení vlády č. 401/2015.

Povolení k nakládání s vodami je možné povolit maximálně na 10 let v souladu s § 9 odst. 2 vodního zákona. Výrokem I.III je tedy platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových stanovena na 10 let ode dne nabytí právní moci povolení k nakládání s vodami v tomto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a souvisejících právních předpisů a zjistil, že vydáním povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Přezkoumáním žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody, bránící vydání povolení k realizaci stavby. Lze předpokládat, že vydáním uvedených povolení nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení

dobrého stavu/potenciálu vod. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití uvedených ustanovení právních předpisů.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

1. Za agendu ochrany přírody a krajiny Městského úřadu Moravská Třebová
 - V případě provádění výkopových prací v blízkosti dřevin připomínáme, že podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen "ZOPK"), jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (nadzemní část i kořenový systém). Upozorňujeme na nutnost provedení prací způsobem, který by minimalizoval zásah do kořenového systému dřevin. Obecně platí zásada, že výkopy lze vést ve vzdálenosti svislého průmětu korun, aniž by došlo k zásadnímu narušení kořenového systému. Dřeviny musí být ušetřeny jakýchkoliv zásahů, které by způsobily podstatné nebo trvalé snížení ekologických nebo společenských funkcí dřevin nebo bezprostředně či následně způsobily jejich odumření.
 - V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. V případě poškození kořenů, je nutné kořen ostře přetnout a místa řezu zahladit a ošetřit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu a také je nutné jejich ošetření.
 - K ochraně před mechanickým poškozením (např. poškození kůry, dřeva a kořenů) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m. Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno kmen opatřit vypořádkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit tak, aby nedošlo k poškození stromu, a nesmí být posazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, případně vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání rovněž vypořádkovat.
 - V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
2. Za agendu odpadového hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová
 - O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., kterou stavebník spolu s doklady, prokazujícími nakládání s odpady, předloží nejpozději spolu s žádostí o závěrečnou kontrolní prohlídku příslušnému stavebnímu úřadu Městského úřadu Moravská Třebová, a to od všech původců odpadů.
 - Upozorňujeme, že čestné prohlášení zhotovitele stavby není akceptovatelným dokladem.
 - Vytěžená nekontaminovaná zemina, která je použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby, není odpadem. Za předpokladu, že přebytečná zemina bude odvezena na jiné místo, než je místo realizace, musí být provedeny rozbory zeminy podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
3. Za agendu ochrany ovzduší Městského úřadu Moravská Třebová
 - Možným zdrojem znečišťování ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Důrazně doporučujeme dodržovat všechna opatření ke snížení tohoto druhu znečišťování ovzduší (aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachovými částicemi, např. mezideponie prашného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při odvozu prашného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde

ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace atd.). Při realizaci podobných záměrů v intravilánu obce orgán ochrany ovzduší opakovaně zaznamenal stížnosti obyvatel na nadměrné znečišťování ovzduší prachovými částicemi.

4. Za VHOS a. s. provozovatele technické infrastruktury:
 - Upozorňujeme, že po zjištění skutečného umístění vodovodu, může dojít k vyvolané investici - přeložka vodovodu, respektive zvýšení hloubky kanalizace.
 - Napojení ČOV na veřejný vodovod PE 90 je možné až po jeho kolaudaci.
5. Podle § 12 zákona o vodovodech a kanalizacích stoky pro odvádění odpadních vod jakož i kanalizační přípojky musí být při souběhu a křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody. Výjimku může povolit vodoprávní úřad za předpokladu, že bude provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní, a to při běžném provozu i v případě poruchy kanalizace.
6. Je nutné dodržet podmínky dalších se stavbou souvisejících rozhodnutí:
 - Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace – umístění inženýrských sítí č. j. MUMT 18434/2019/OD2 ze dne 17.04.2019 (vydal silniční správní úřad Městského úřadu Moravská Třebová).
 - Rozhodnutí - povolení zřízení sjezdu č. j. MUMT 18921/2019/OD2 ze dne 17.06.2019 (vydal silniční správní úřad Městského úřadu Moravská Třebová).

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkům jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Při provádění stavby je stavebník dále povinen:

- oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- v případě povolení zkušebního provozu, oznámit vodoprávnímu úřadu předem jeho zahájení.

Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou v souladu s ustanovením § 38 odst. 6 vodního zákona provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání.

Ohlašovatel, který vypouští do vod povrchových nebo podzemních odpadní vody v množství přesahujícím v kalendářním roce 6 000 m³ nebo 500 m³ v kalendářním měsíci, ohlašují údaje pro vodní bilanci v rozsahu a četnosti uvedené v tiskopisech vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, v platném znění.

Dle § 7 zákona o vodovodech a kanalizacích může stavebník a vlastník vodovodu nebo kanalizace na cizí pozemek nebo stavbu umísťovat tabulky vyznačující polohu vodovodu nebo kanalizace.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. V souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona může stavební úřad dobu platnosti stavebního povolení prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

otisk úředního razítka
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová

Poplatek:

Správní poplatek v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, Městský úřad Moravská Třebová obdržel dne 03.02.2022.

Rozdělovník:

zástupce žadatele

1. LK PROJEKT s. r. o., IDDS: nzj7w9q
sídlo: 28. října č.p. 933/11, 250 88 Čelákovice

účastníci řízení podle § 109 písm. c) – f) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou)

- | | |
|--|--|
| 2. Sára Doležalová, Rychnov na Moravě č.p. 43, 569 34 Rychnov na Moravě | Ostrava 8 |
| 3. Jiří Abraham, Rychnov na Moravě č.p. 43, 569 34 Rychnov na Moravě | 17. Andrea Ballová, Rychnov na Moravě č.p. 102, 569 34 Rychnov na Moravě |
| 4. Stanislava Abrahamová, Rychnov na Moravě č.p. 43, 569 34 Rychnov na Moravě | 18. Bc. Pavel Baroš, Rychnov na Moravě č.p. 108, 569 34 Rychnov na Moravě |
| 5. Josef Doležal, Rychnov na Moravě č.p. 43, 569 34 Rychnov na Moravě | 19. Tamara Barošová, Rychnov na Moravě č.p. 108, 569 34 Rychnov na Moravě |
| 6. Leona Doležalová, Rychnov na Moravě č.p. 43, 569 34 Rychnov na Moravě | 20. Petr Bělík, Rychnov na Moravě č.p. 87, 569 34 Rychnov na Moravě |
| 7. Milan Luzár, Rychnov na Moravě č.p. 43, 569 34 Rychnov na Moravě | 21. Zdeňka Fingerová, Rychnov na Moravě č.p. 87, 569 34 Rychnov na Moravě |
| 8. Svatava Luzárová, Rychnov na Moravě č.p. 43, 569 34 Rychnov na Moravě | 22. Lenka Fingerová, Rychnov na Moravě č.p. 87, 569 34 Rychnov na Moravě |
| 9. Pavla Abrahamová, Rychnov na Moravě č.p. 203, 569 34 Rychnov na Moravě | 23. Anna Pěnčíková, Rychnov na Moravě č.p. 87, 569 34 Rychnov na Moravě |
| 10. AGRONA Staré Město, a.s., sídlo: Staré Město č.p. 5, 569 32 Staré Město u Mor. Třebové | 24. Daniel Beran, č. p. 232, 56934 Rychnov na Moravě |
| 11. Dana Šáblíková, Rychnov na Moravě č.p. 132, 569 34 Rychnov na Moravě | 25. Tereza Beranová, č. p. 232, 56934 Rychnov na Moravě |
| 12. Lenka Andrlíková, Pasohlávky č.p. 237, 691 22 Pasohlávky | 26. Jaroslava Beránková, Rychnov na Moravě č.p. 223, 569 34 Rychnov na Moravě |
| 13. Jan Andrlík, Úvoz č. 490/25, Staré Brno, 602 00 Brno 2 | 27. Pavel Beránek, Rychnov na Moravě č.p. 223, 569 34 Rychnov na Moravě |
| 14. Petr Antony, Franzova č.p. 103/16, Maloměřice, 614 00 Brno 14 | 28. Antonín Bervid, Rychnov na Moravě č.p. 229, 569 34 Rychnov na Moravě |
| 15. Monika Bačík Gerka, Schweitzerova č.p. 386/54, Povel, 779 00 Olomouc 9 | 29. Aurelie Bervidová, B. Martinů č.p. 959, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun |
| 16. Jiřina Janotová, Podroužkova č.p. 1658/35, Poruba, 708 00 | 30. Vlastimil Bervid, Štefánikova č.p. 308/6, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové 11 |
| | 31. Marie Burešová, Žichlínek č.p. 136, 563 01 Lanškroun |

32. Petr Boháč, Vosmíkových č.p. 1682/13, 180 00 Praha 8-Libeň
33. Michal Kušnír, Vosmíkových č.p. 1682/13, 180 00 Praha 8-Libeň
34. Božena Borovcová, Rychnov na Moravě č.p. 65, 569 34 Rychnov na Moravě
35. Soňa Borovcová, Rychnov na Moravě č.p. 206, 569 34 Rychnov na Moravě
36. David Brdík, Rychnov na Moravě č.p. 18, 569 34 Rychnov na Moravě
37. Soňa Brdíčková, Novoměstská č.p. 1399/41, Řečkovice, 621 00 Brno 21
38. Monika Budinová, Rychnov na Moravě č.p. 210, 569 34 Rychnov na Moravě
39. Vítězslav Bureš, Rychnov na Moravě č.p. 122, 569 34 Rychnov na Moravě
40. Květoslava Burešová, Rychnov na Moravě č.p. 122, 569 34 Rychnov na Moravě
41. Robert Burda, Rychnov na Moravě č.p. 193, 569 34 Rychnov na Moravě
42. Lucie Pařilová, Rychnov na Moravě č.p. 193, 569 34 Rychnov na Moravě
43. Vlastimil Topič, Rychnov na Moravě č.p. 148, 569 34 Rychnov na Moravě
44. Stanislava Burdová, Rychnov na Moravě č.p. 34, 569 34 Rychnov na Moravě
45. Markéta Fingerová, Rychnov na Moravě č.p. 161, 569 34 Rychnov na Moravě
46. Bytové družstvo Svitavy, Školní č.p. 335/5, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
47. Bořivoj Čápal, Rychnov na Moravě č.p. 195, 569 34 Rychnov na Moravě
48. Ludovít Csontos, Rychnov na Moravě č.p. 94, 569 34 Rychnov na Moravě
49. Bohuslav Černohous, Rychnov na Moravě č.p. 27, 569 34 Rychnov na Moravě
50. Jiřina Černohouseová, Rychnov na Moravě č.p. 27, 569 34 Rychnov na Moravě
51. Ing. Tomáš Černý, Rychnov na Moravě č.p. 162, 569 34 Rychnov na Moravě
52. Ing. Eva Černá, Ph.D., Rychnov na Moravě č.p. 162, 569 34 Rychnov na Moravě
53. Ing. Marie Danielová, Rychnov na Moravě č.p. 146, 569 34 Rychnov na Moravě
54. Jan Fojtík, Rychnov na Moravě č.p. 146, 569 34 Rychnov na Moravě
55. Dominika Davidová, Veverské Knínice č.p. 137, 664 81 Ostrovačice
56. Marie Dlabáčková, Rychnov na Moravě č.p. 116, 569 34 Rychnov na Moravě
57. Daniel Doležal, Rychnov na Moravě č.p. 48, 569 34 Rychnov na Moravě
58. Petr Doležal, Rychnov na Moravě č.p. 49, 569 34 Rychnov na Moravě
59. Renáta Doležalová, Rychnov na Moravě č.p. 49, 569 34 Rychnov na Moravě
60. Onderková Nicola, č. p. 6, 56934 Rychnov na Moravě
61. Jan Onderka, Rychnov na Moravě č.p. 6, 569 34 Rychnov na Moravě
62. Ing. Otomar Dosedla, Jiráskova č.p. 1207/102, 571 01 Moravská Třebová 1
63. Držmišková Pavlína, č. p. 104, 56934 Rychnov na Moravě
64. Luděk Držmišek, Rychnov na Moravě č.p. 104, 569 34 Rychnov na Moravě
65. Jiřina Držmišková, Rychnov na Moravě č.p. 104, 569 34 Rychnov na Moravě
66. Augustin Dvořák, Rychnov na Moravě č.p. 141, 569 34 Rychnov na Moravě
67. Eva Dvořáková, Rychnov na Moravě č.p. 141, 569 34 Rychnov na Moravě
68. Bc. Martin Dvořák, V Podlesí č.p. 530, 783 61 Hlubočky 1
69. Mgr. Hana Dvořáková, V Podlesí č.p. 530, 783 61 Hlubočky 1
70. Hana Dvořáková, Rychnov na Moravě č.p. 106, 569 34 Rychnov na Moravě
71. Martina Dvořáková, Preslova č.p. 911/66, Stránice, 602 00 Brno 2
72. Jana Faltejsková, Rychnov na Moravě č.p. 100, 569 34 Rychnov na Moravě
73. Romana Fialová, Rychnov na Moravě č.p. 111, 569 34 Rychnov na Moravě
74. Pavel Polanský, Rychnov na Moravě č.p. 111, 569 34 Rychnov na Moravě
75. Věra Formánková, Mojžírovo náměstí č.p. 2919/22, Královo Pole, 612 00 Brno 12
76. Lukáš Fuglíček, Rychnov na Moravě č.p. 213, 569 34 Rychnov na Moravě
77. Milan Hána, Rychnov na Moravě č.p. 73, 569 34 Rychnov na Moravě
78. Lenka Hánová, Rychnov na Moravě č.p. 73, 569 34 Rychnov na Moravě
79. Milan Hána, Rychnov na Moravě č.p. 74, 569 34 Rychnov na Moravě
80. Libuše Hánová, Rychnov na Moravě č.p. 74, 569 34 Rychnov na Moravě
81. Petr Hanák, Rychnov na Moravě č.p. 196, 569 34 Rychnov na Moravě
82. Jaroslava Vítková, Rychnov na Moravě č.p. 188, 569 34 Rychnov na Moravě
83. Jana Hanáková, Rychnov na Moravě č.p. 181, 569 34 Rychnov na Moravě
84. Hana Hánová, Rychnov na Moravě č.p. 152, 569 34 Rychnov na Moravě
85. Věra Minářová, Rychnov na Moravě č.p. 97, 569 34 Rychnov na Moravě
86. Jaroslav Hlavatý, Mladějov na Moravě č.p. 86, 569 35 Mladějov na Moravě
87. Pavel Hons, Rychnov na Moravě č.p. 29, 569 34 Rychnov na Moravě
88. Ondřej Horáček, Rychnov na Moravě č.p. 225, 569 34 Rychnov na Moravě
89. Aneta Zvejšková, Gruna č.p. 21, 571 01 Moravská Třebová 1
90. Stanislav Horálek, Lanškrounská č.p. 542/70, 571 01 Moravská Třebová 1
91. Hudec Václav, č. p. 112, 56934 Rychnov na Moravě
92. Pavel Hudec, Rychnov na Moravě č.p. 112, 569 34 Rychnov na Moravě
93. Eva Hudcová, Rychnov na Moravě č.p. 112, 569 34 Rychnov na Moravě
94. Jiří Chlup, Rychnov na Moravě č.p. 149, 569 34 Rychnov na Moravě
95. Monika Chlupová, Rychnov na Moravě č.p. 149, 569 34 Rychnov na Moravě
96. Milan Chlup, Rychnov na Moravě č.p. 126, 569 34 Rychnov na Moravě
97. Jiří Chromec, Rychnov na Moravě č.p. 50, 569 34 Rychnov na Moravě
98. Ladislav Chromec, Rychnov na Moravě č.p. 119, 569 34 Rychnov na Moravě
99. Marek Janča, Rychnov na Moravě č.p. 4, 569 34 Rychnov na Moravě
100. Michaela Jančová, Rychnov na Moravě č.p. 4, 569 34 Rychnov na Moravě
101. Jiří Jelínek, Rychnov na Moravě č.p. 156, 569 34 Rychnov na Moravě
102. Dagmar Ježková, Hrubínova č.p. 1459/2, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

103. Jana Ježková, Rychnov na Moravě č.p. 25, 569 34
Rychnov na Moravě
104. Jaroslav Jílek, Kamenec u Poličky č.p. 184, 572 01
Polička
105. Věra Jílková, Kamenec u Poličky č.p. 184, 572 01
Polička
106. Václav Juda, Rychnov na Moravě č.p. 8, 569 34
Rychnov na Moravě
107. Radka Judová, Rychnov na Moravě č.p. 8, 569 34
Rychnov na Moravě
108. Miroslav Sekanina, Rychnov na Moravě č.p. 59, 569 34
Rychnov na Moravě
109. Vítězslav Sekanina, Rychnov na Moravě č.p. 180, 569 34
Rychnov na Moravě
110. Lukáš Sekanina, Mírové náměstí č. 1, 432 01 Kadaň 1
111. Vendulka Kadlecová, Luková č.p. 36, 561 23 Damníkovo
112. Gabriela Pániková, Rychnov na Moravě č.p. 55, 569 34
Rychnov na Moravě
113. Radek Sekanina, Rychnov na Moravě č.p. 63, 569 34
Rychnov na Moravě
114. Kateřina Pospíšilová, Rychnov na Moravě č.p. 219, 569
34 Rychnov na Moravě
115. Jitka Súkeníková, Luční č.p. 681/14, Nové Město, 735 06
Karviná 6
116. Radim Kuka, náměstí Osvobození č.p. 261/7, 789 01
Zábřeh
117. Barvíňková Radka, č. p. 7, 51711 Javornice
118. Milan Katovský, Rychnov na Moravě č.p. 15, 569 34
Rychnov na Moravě
119. Alois Klíč, Rychnov na Moravě č.p. 172, 569 34
Rychnov na Moravě
120. Vlasta Klíčová, Rychnov na Moravě č.p. 172, 569 34
Rychnov na Moravě
121. Miloš Klíč, Udánky č.p. 126, 571 01 Moravská Třebová
122. Bc. Iva Klíčová, Udánky č.p. 126, 571 01 Moravská
Třebová
123. Zdeněk Klíč, Rychnov na Moravě č.p. 171, 569 34
Rychnov na Moravě
124. Jaroslava Klimešová, Rychnov na Moravě č.p. 185, 569
34 Rychnov na Moravě
125. Emilie Klimešová, Rychnov na Moravě č.p. 150, 569 34
Rychnov na Moravě
126. Radek Knichal, Rychnov na Moravě č.p. 136, 569 34
Rychnov na Moravě
127. Petr Knoblich, Rychnov na Moravě č.p. 120, 569 34
Rychnov na Moravě
128. Alena Knoblichová, Rychnov na Moravě č.p. 120, 569 34
Rychnov na Moravě
129. Josef Kolář, Rychnov na Moravě č.p. 174, 569 34
Rychnov na Moravě
130. Ladislav Kolář, Rychnov na Moravě č.p. 144, 569 34
Rychnov na Moravě
131. Oldřich Kolísek, Rychnov na Moravě č.p. 2, 569 34
Rychnov na Moravě
132. Ing. Zdeněk Kolísek, Lidická č.p. 1545/40, Předměstí,
568 02 Svitavy 2
133. Antonín Komárek, Rychnov na Moravě č.p. 204, 569 34
Rychnov na Moravě
134. Jana Komárková, Rychnov na Moravě č.p. 204, 569 34
Rychnov na Moravě
135. Josef Komárek, Rychnov na Moravě č.p. 21, 569 34
Rychnov na Moravě
136. Emilie Komárková, Rychnov na Moravě č.p. 21, 569 34
Rychnov na Moravě
137. Miroslav Komárek, Rychnov na Moravě č.p. 187, 569 34
Rychnov na Moravě
138. Josef Kostka, Rychnov na Moravě č.p. 140, 569 34
Rychnov na Moravě
139. Petr Kostka, Rychnov na Moravě č.p. 75, 569 34
Rychnov na Moravě
140. Naděžda Kostková, Rychnov na Moravě č.p. 75, 569 34
Rychnov na Moravě
141. Lenka Kostková, Rychnov na Moravě č.p. 215, 569 34
Rychnov na Moravě
142. Simona Kostková, Rychnov na Moravě č.p. 215, 569 34
Rychnov na Moravě
143. Dana Kostková, Rychnov na Moravě č.p. 215, 569 34
Rychnov na Moravě
144. Jiří Koška, Rychnov na Moravě č.p. 192, 569 34
Rychnov na Moravě
145. Lenka Košková, Rychnov na Moravě č.p. 192, 569 34
Rychnov na Moravě
146. Emilie Košťálová, Tatenice č.p. 143, 561 31 Tatenice
147. Havlínová Aneta, č. p. 173, 56934 Rychnov na Moravě
148. Havlín Cyril, Na Kopečku 1226, 50901 Nová Paka
149. Pavel Krmela, Rychnov na Moravě č.p. 221, 569 34
Rychnov na Moravě
150. Jiřina Krmelová, Rychnov na Moravě č.p. 221, 569 34
Rychnov na Moravě
151. Ludmila Křenková, Rychnov na Moravě č.p. 52, 569 34
Rychnov na Moravě
152. Ivana Zobačová, Rychnov na Moravě č.p. 52, 569 34
Rychnov na Moravě
153. Martina Křivohlávková, nám. J. M. Marků č.p. 12, 563
01 Lanškroun-Vnitřní Město
154. Milena Kubičková, Rychnov na Moravě č.p. 170, 569 34
Rychnov na Moravě
155. Milan Kubiček, Rychnov na Moravě č.p. 170, 569 34
Rychnov na Moravě
156. Dagmar Kučerová, 29. dubna č.p. 257/29, Výškovice,
700 30 Ostrava 30
157. Ivana Kúdelová, Došlíkova č.p. 3920/33, Židenice, 636
00 Brno 36
158. Global Invest Bohemia s.r.o., Na Přístavě č.p. 1759/2,
288 02 Nymburk 2
159. Blanka Kuncová, Rychnov na Moravě č.p. 94, 569 34
Rychnov na Moravě
160. Bc. Anna Lachmanová, Alšova č.p. 1368/5, 571 01
Moravská Třebová
161. Božena Lachmanová, Rychnov na Moravě č.p. 190, 569
34 Rychnov na Moravě
162. Mgr. Ema Lachmanová, Rychnov na Moravě č.p. 121,
569 34 Rychnov na Moravě
163. Věra Lachmanová, Rychnov na Moravě č.p. 7, 569 34
Rychnov na Moravě
164. Hana Langrová, nám. J. M. Marků č.p. 12, 563 01
Lanškroun-Vnitřní Město
165. Langr Leoš, č. ev. 1, 56301 Krasíkov
166. Dana Loubalová, Rychnov na Moravě č.p. 57, 569 34
Rychnov na Moravě
167. Vojtěch Navrátil, Tetčická č.p. 332/45, 664 47 Střelice u
Brna
168. Svobodová Ivana Bc., Klatovská 425/16, Ponava, 60200
Brno
169. Tomáš Luzár, Rychnov na Moravě č.p. 77, 569 34
Rychnov na Moravě
170. Markéta Luzárová, Rychnov na Moravě č.p. 77, 569 34
Rychnov na Moravě
171. Jaroslav Macek, Rychnov na Moravě č.p. 179, 569 34
Rychnov na Moravě
172. Ivona Macková, Rychnov na Moravě č.p. 179, 569 34
Rychnov na Moravě
173. Marian Makyňa, Rychnov na Moravě č.p. 200, 569 34
Rychnov na Moravě
174. Emilie Makyňová, Rychnov na Moravě č.p. 200, 569 34
Rychnov na Moravě
175. Bohumil Marek, Rychnov na Moravě č.p. 191, 569 34
Rychnov na Moravě

176. Jiří Marek, Rychnov na Moravě č.p. 58, 569 34 Rychnov na Moravě
177. Jana Marková, Rychnov na Moravě č.p. 58, 569 34 Rychnov na Moravě
178. Miroslav Mazanec, Rychnov na Moravě č.p. 224, 569 34 Rychnov na Moravě
179. Jarmila Mengrová, Rychnov na Moravě č.p. 56, 569 34 Rychnov na Moravě
180. René Měšťánek, Rychnov na Moravě č.p. 226, 569 34 Rychnov na Moravě
181. Marcela Mikuschková, Svatopluka Čecha č.p. 1884/101d, Královo Pole, 612 00 Brno 12
182. Miroslava Molatová, Rychnov na Moravě č.p. 69, 569 34 Rychnov na Moravě
183. Jiří Navrátil, Zahradnická č.p. 601/5, 571 01 Moravská Třebová 1
184. Ing. Jan Nechuta, Rychnov na Moravě č.p. 46, 569 34 Rychnov na Moravě
185. Zdeněk Němec, Josefská č.p. 386/31, 571 01 Moravská Třebová 1
186. Dana Němcová, Josefská č.p. 386/31, 571 01 Moravská Třebová 1
187. Josef Němec, Staré Město č.p. 171, 569 32 Staré Město u Mor. Třebové
188. Vladimír Novák, Rychnov na Moravě č.p. 128, 569 34 Rychnov na Moravě
189. Martina Soldánová, Rychnov na Moravě č.p. 125, 569 34 Rychnov na Moravě
190. Peter Olos, Rychnov na Moravě č.p. 118, 569 34 Rychnov na Moravě
191. Milada Olosová, Rychnov na Moravě č.p. 118, 569 34 Rychnov na Moravě
192. Tomáš Onderka, Rychnov na Moravě č.p. 151, 569 34 Rychnov na Moravě
193. Ondráčková Bronislava, Benešovo náměstí 2478, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice
194. Ondráček Karel, č. p. 271, 56924 Kunčina
195. Bohuslav Opletal, Neumannova č.p. 2045/15, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
196. Marie Opletalová, Neumannova č.p. 2045/15, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
197. František Páral, Rychnov na Moravě č.p. 133, 569 34 Rychnov na Moravě
198. Miroslava Páralová, Rychnov na Moravě č.p. 133, 569 34 Rychnov na Moravě
199. Jiří Pavlíček, Rychnov na Moravě č.p. 154, 569 34 Rychnov na Moravě
200. Jaroslav Pavlík, Rychnov na Moravě č.p. 82, 569 34 Rychnov na Moravě
201. Miroslav Pejchar, Rychnov na Moravě č.p. 216, 569 34 Rychnov na Moravě
202. Radim Petr, Rychnov na Moravě č.p. 211, 569 34 Rychnov na Moravě
203. Marie Petrová, Rychnov na Moravě č.p. 211, 569 34 Rychnov na Moravě
204. Pavel Chlup, Rychnov na Moravě č.p. 222, 569 34 Rychnov na Moravě
205. Eva Chlupová, Rychnov na Moravě č.p. 222, 569 34 Rychnov na Moravě
206. Polišenská Pavla, Horníkova 2139/26, Líšeň, 62800 Brno
207. Vladimír Polišenský, Rychnov na Moravě č.p. 175, 569 34 Rychnov na Moravě
208. Luboš Pospíšil, Rychnov na Moravě č.p. 202, 569 34 Rychnov na Moravě
209. Martin Pospíšil, Rychnov na Moravě č.p. 81, 569 34 Rychnov na Moravě
210. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
211. Bambušková Renata, č. p. 154, 56301 Žichlínek
212. Prokop Luděk, Pivovarská 576, Ostrovské Předměstí, 56301 Lanškroun
213. František Prudil, Rychnov na Moravě č.p. 143, 569 34 Rychnov na Moravě
214. Jana Prudilová, Rychnov na Moravě č.p. 143, 569 34 Rychnov na Moravě
215. DOMLEV s.r.o., Vřesinská č.p. 75/22, Poruba, 708 00 Ostrava 8
216. Ing. Ladislav Řeřicha, Rychnov na Moravě č.p. 217, 569 34 Rychnov na Moravě
217. Ing. Pavla Řeřichová, Rychnov na Moravě č.p. 217, 569 34 Rychnov na Moravě
218. Římskokatolická farnost Rychnov na Moravě, Rychnov na Moravě č.p. 53, 569 34 Rychnov na Moravě
219. Pavel Sajdl, Rychnov na Moravě č.p. 194, 569 34 Rychnov na Moravě
220. Eva Sedláčková, Rychnov na Moravě č.p. 176, 569 34 Rychnov na Moravě
221. Milada Sedláková, Rychnov na Moravě č.p. 169, 569 34 Rychnov na Moravě
222. Vlastimil Topič, Rychnov na Moravě č.p. 169, 569 34 Rychnov na Moravě
223. Miroslav Sekanina, Rychnov na Moravě č.p. 59, 569 34 Rychnov na Moravě
224. Bc. Michaela Sekaninová, Rychnov na Moravě č.p. 153, 569 34 Rychnov na Moravě
225. Pavel Sekanina, Rychnov na Moravě č.p. 208, 569 34 Rychnov na Moravě
226. Mgr. Marta Selicharová, Krátká č.p. 1015, 253 01 Hostivice
227. Jindřich Hovorka, Rychnov na Moravě č.p. 76, 569 34 Rychnov na Moravě
228. Jozl Jan, Nad Háječkem 1129, 58813 Polná
229. Marie Hanáková, Rychnov na Moravě č.p. 42, 569 34 Rychnov na Moravě
230. Martin Stejskal, Úvozec č.p. 540, 679 21 Černá Hora
231. Markéta Stejskalová, Úvozec č.p. 540, 679 21 Černá Hora
232. Jitka Stloukalová, Rychnov na Moravě č.p. 139, 569 34 Rychnov na Moravě
233. Petr Svoboda, Rychnov na Moravě č.p. 39, 569 34 Rychnov na Moravě
234. Jindřich Šmída, Rychnov na Moravě č.p. 28, 569 34 Rychnov na Moravě
235. Hana Šmídová, Rychnov na Moravě č.p. 28, 569 34 Rychnov na Moravě
236. Vladimír Šnajdr, Rychnov na Moravě č.p. 13, 569 34 Rychnov na Moravě
237. Silvie Šnajdrová, Svitavská 859/46, Předměstí, 57101 Moravská Třebová
238. MUDr. Daniela Šnajdrová, Lázeňská č.p. 597/1, 571 01 Moravská Třebová 1
239. Jiřina Tomečková, Oty Synka č.p. 1814/6, Poruba, 708 00 Ostrava 8
240. Eva Špačková, Gorkého č.p. 2068, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
241. Jaroslava Špačková, Červená Voda č.p. 506, 561 61 Červená Voda 1
242. Zdeněk Špičák, Rychnov na Moravě č.p. 207, 569 34 Rychnov na Moravě
243. Iveta Špičáková, Rychnov na Moravě č.p. 207, 569 34 Rychnov na Moravě
244. Zdeněk Špičák, Rychnov na Moravě č.p. 71, 569 34 Rychnov na Moravě
245. Eliška Polednová, Rychnov na Moravě č.p. 31, 569 34 Rychnov na Moravě
246. Miroslav Švancara, Rychnov na Moravě č.p. 67, 569 34 Rychnov na Moravě
247. Ivana Švancarová, Rychnov na Moravě č.p. 67, 569 34

Rychnov na Moravě

248. Josef Švec, Rychnov na Moravě č.p. 130, 569 34 Rychnov na Moravě
 249. Jaroslava Švecová, Rychnov na Moravě č.p. 130, 569 34 Rychnov na Moravě
 250. Ing. Petr Švehla, Rychnov na Moravě č.p. 160, 569 34 Rychnov na Moravě
 251. MVDr. Dominika Švehlová, Rychnov na Moravě č.p. 160, 569 34 Rychnov na Moravě
 252. Miroslav Tajovský, Na Chmelnici č.p. 2531/58, 680 01 Boskovice
 253. Anna Vašková, Rychnov na Moravě č.p. 47, 569 34 Rychnov na Moravě
 254. Dušan Vávra, Rychnov na Moravě č.p. 37, 569 34 Rychnov na Moravě
 255. Vávra Filip, č. p. 37, 56934 Rychnov na Moravě
 256. Petr Vávra, Rychnov na Moravě č.p. 109, 569 34 Rychnov na Moravě
 257. Jiří Vávra, Rychnov na Moravě č.p. 110, 569 34 Rychnov na Moravě
 258. Ing. Jan Vencel, Na Pláni č. 1347, 562 06 Ústí nad Orlicí 6
 259. Květa Venclová, Na Pláni č.p. 1347, 562 06 Ústí nad Orlicí 6
 260. Martina Vodáková, Rychnov na Moravě č.p. 91, 569 34 Rychnov na Moravě
 261. Jan Vojtíšek, Dlouhá Loučka č.p. 117, 569 43 Jevíčko
 262. František Vondál, Rychnov na Moravě č.p. 66, 569 34 Rychnov na Moravě
 263. Anna Vondálová, Rychnov na Moravě č.p. 66, 569 34 Rychnov na Moravě
 264. Ing. Jan Vondál, Olomoucká č.p. 1656/7, 789 01 Zábřeh
 265. Jiří Vondál, Rychnov na Moravě č.p. 84, 569 34 Rychnov na Moravě
 266. Alena Vondálová, Rychnov na Moravě č.p. 201, 569 34 Rychnov na Moravě
 267. Josef Vondál, Rychnov na Moravě č.p. 78, 569 34 Rychnov na Moravě
 268. Miloš Vraspír, Rychnov na Moravě č.p. 29, 569 34 Rychnov na Moravě
 269. Petr Záplata, Rychnov na Moravě č.p. 98, 569 34 Rychnov na Moravě
 270. Petr Zelinka, Rychnov na Moravě č.p. 33, 569 34

Rychnov na Moravě

271. ZOS Rychnov na Moravě s.r.o., Rychnov na Moravě č.p. 205, 569 34 Rychnov na Moravě
 272. Žáček Pavel, Foerstrova 2414/6, Žabovřesky, 61600 Brno
 273. Balášová Tereza, Hornická 979, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
 274. Josef Žák, Rychnov na Moravě č.p. 14, 569 34 Rychnov na Moravě
 275. Pavlína Žáková, Rychnov na Moravě č.p. 14, 569 34 Rychnov na Moravě
 276. Antonín Žouželka, Rychnov na Moravě č.p. 17, 569 34 Rychnov na Moravě
 277. Blanka Žouželková, Rychnov na Moravě č.p. 17, 569 34 Rychnov na Moravě
 278. Lenka Měšťánková, Rychnov na Moravě č.p. 226, 569 34 Rychnov na Moravě
 279. Hlaváček Denis, č. p. 138, 56934 Rychnov na Moravě
 280. Jehličková Sabina, č. p. 138, 56934 Rychnov na Moravě
 281. David Marek, č. p. 115, 56934 Rychnov na Moravě
 282. Hana Marková, č. p. 115, 56934 Rychnov na Moravě
 283. Kozáková Zlataše, U stavu 196, 78314 Bohuňovice
 284. Zatloukalová Pavlína, Sušice 64, 57101 Moravská Třebová
 285. Křivohlávková Martina, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 56301 Lanškroun
 286. Pavel Hovorka, Rychnov na Moravě č.p. 86, 569 34 Rychnov na Moravě
 287. Josef Lásko, Rychnov na Moravě č.p. 97, 569 34 Rychnov na Moravě
 288. Němec Zdeněk, č. p. 89, 56934 Rychnov na Moravě
 289. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
 290. Příkrylová Taťána, č. p. 183, 56934 Rychnov na Moravě
 291. Ježek Robert, č. p. 203, 56934 Rychnov na Moravě
 292. Veselá Jana, č. p. 203, 56934 Rychnov na Moravě
 293. Kolářová Kateřina, č. p. 174, 56934 Rychnov na Moravě
 294. Formánková Věra, Mojmirovo náměstí 2919/22, Královo Pole, 61200 Brno
 295. Musilová Lucie, Jakubovice 84, 56301 Dolní Čermná
 296. Ladislav Kotouček, Lipová č.p. 233, 542 26 Horní Maršov

ostatní účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou)

290. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 291. VHOS, a. s., IDDS: Nádražní č.p. 1430/6, 571 01 Moravská Třebová 1
 292. CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
 293. GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
 294. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, úsek majetkové správy a prognózy, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19, IDDS: ffhk8fq
 295. Povodí Moravy, s. p., IDDS: m49t8gw; sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

dotčené orgány

296. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ovzduší, nám. T. G. M. 32/29, 571 01 Moravská Třebová
 297. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpadového hospodářství, nám. T. G. M. 32/29, 571 01 Moravská Třebová
 298. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ZPF, nám. T. G. M. 32/29, 571 01 Moravská Třebová
 299. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy lesů, nám. T. G. M. 32/29, 571 01 Moravská Třebová
 300. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T.G.M. 29, Mor. Třebová 571 01
 301. Městský úřad Moravská Třebová, obecní stavební úřad, nám. T. G. M. 32/29, 571 01 Moravská Třebová
 302. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. M. 32/29, 571 01 Moravská Třebová
 303. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. M. 32/29, 571 01 Moravská Třebová
 304. Městský úřad Moravská Třebová, orgán územního plánování, nám. T. G. M. 32/29, 571 01 Moravská Třebová
 305. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86; sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
 306. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Svitavy, IDDS: ndihp32; sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
 307. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk; sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

obdrží k vyvěšení (interně a datovou schránkou)

- Městský úřad Moravská Třebová, odbor vnitřních věcí, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01
- Obecní úřad Rychnov na Moravě, IDDS: 4gsa5bp; sídlo: Rychnov na Moravě č.p. 63, 569 34 Rychnov na Moravě

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů. Městský úřad Moravská Třebová a Obecní úřad Rychnov na Moravě se tímto žádají o:

1. vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desku,
2. potvrzení o dni vyvěšení,
3. ponechání na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají),
4. potvrzení o dni sejmutí,
5. zaslání potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Přílohy:

1. výkresy čistírny odpadních vod a trasy kanalizace:





